

**Unità Proponente:** ESII Grosseto**Proposta da:** Alessandro Bardelli**Numero Richiesta di Acquisto:** 200036135**Data relazione:** 21.02.2025

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticiati	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'acquisto di materiali per la sostituzione del sistema di diffusione aria presso IDL Ansedonia 1, Comune di Orbetello. Affidamento diretto previa richiesta di preventivi.

Premesso che

-La rete fognaria di parte dell'abitato di Ansedonia è servita dall'impianto di depurazione denominato Ansedonia 1;

-Che ADF sta valutando degli interventi finalizzati al miglioramento e all'ottimizzazione dell'infrastruttura fognario-depurativa del comprensorio e con prot. n. 29189 del 15/11/2024 ha comunicato a Regione Toscana e ARPAT che entro marzo 2025 saranno terminate le verifiche tecniche relative alla fattibilità progettuali per gli impianti Ansedonia 1 e 2;

-Che il suddetto impianto, un trattamento appropriato con potenzialità di progetto inferiore ai 2000 A.E., nel periodo estivo, caratterizzato da un incremento dei fabbisogni depurativi, non è in grado di garantire i buoni rendimenti che caratterizzano il resto dell'anno.

-Che AdF, in risposta ad una richiesta da parte degli Enti competenti, ha previsto di mettere in atto degli accorgimenti di ordine impiantistico, finalizzati al conseguimento nel breve termine di un significativo miglioramento del sistema di ossidazione attraverso la sostituzione del sistema di diffusione dell'aria nelle vasche di ossidazione;

-Che i suddetti interventi, oltre a trovare un'immediata utilità, per garantire una adeguata depurazione anche nel periodo estivo, potrebbero essere funzionali anche nello scenario definitivo di cui al punto precedente;

-A tal scopo sono stati richiesti 3 preventivi di spesa relativi alla sostituzione del sistema di diffusione aria ai seguenti operatori economici:

- API Spa;
- Scm Tecnologie Srl;
- Xylem Spa;

Preso atto che

L'offerta valutata migliore è risultata essere quella di Api spa;
 Asco Pompe ha prodotto il preventivo di spesa, che si allega, per un totale di € 35.100,00 comprensivo di:

- n. 1 sistema di crescita biomassa completo di: n. 4 Telai (2 x 1 x 2 m) Struttura AI-SI304 + n. 121 Moduli Cleartec-Biocurlz® C1.5;
- n. 1 sistema di aerazione completo di: n. 23 diffusori Aquastrip Q1,5 fissi al fondo completo di tubazioni PE, raccorderia, valvole a sfera, fissaggi;
- trasporto;
- Supervisione del montaggio parte della API Spa (n°2 giornate).

Che la configurazione impiantistica proposta dalla API Spa, massimizzando le performance depurative dell'impianto affiancando alla tradizionale depurazione con biomassa sospesa la depurazione a massa adesa realizzata con i Moduli Cleartec-Biocurlz®, consentirà un adeguato trattamento del refluo influente anche nei momenti di punta del periodo estivo.

L'importo complessivo degli affidamenti diretti alla società API, per gli anni 2024 e 2025, ammonterebbe a 35.100,00 € (comprensivo dell'affidamento di che trattasi) e pertanto al di sotto della soglia dell'affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di AdF SpA.

Richiamato

Il Dlgs 36/2023;

L'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D.Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187, che disciplina le ipotesi secondo le quali è possibile procedere mediante affidamento diretto.

Ritenuto

Per tutte le motivazioni sopra descritte, e per ragioni di opportunità, di procedere all'affidamento diretto previa richiesta di preventivi per la fornitura in oggetto alla società API S.p.A. Via Brodolini, 5/A 20089 – Rozzano (MI) P.Iva 00855940151 ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di AdF SpA.

Tutto ciò premesso
 Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance
 In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

La relazione in premessa, proposta dall'Unità ESII Grosseto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

L'affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D.Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. nr. 20187, a favore della società API S.p.A. Via Brodolini, 5/A 20089 – Rozzano (MI) P.Iva 00855940151 per un impegno di spesa complessivo pari a euro €. 35.100,00 oltre IVA come per Legge;

Di individuare quale RUP Alessandro Bardelli.

Il costo di €. 35.100,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità ESII Grosseto

WBS: FIOR-IRN02-ORBD5035.24

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

OF24_1040_MM_FIORA_ANSEDONIA 1

Inoltare per competenza alle Unità:

ESII Grosseto

Tutela Ambientale