

**Unità Proponente:** ESII**Proposta da:** Michela Ticciati**Numero Richiesta di Acquisto:** 200044959**Data relazione:** 07/05/2025

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticciati	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre per intervento di manutenzione sui compressori Atlas a servizio della linea di ossidazione n. 2 presso IDL Campo Cangino, comune di Follonica. Affidamento diretto per un importo totale di € 8.550.

Premesso che

Il sistema di aerazione dell'ossidazione della L2 dell'impianto di Campo Cangino è leggermente sottodimensionato nelle situazioni estive di alto carico;

Nell'estate 2024 sono stati riscontrati problemi con la fornitura d'aria a causa di problemi di sovrappressione derivanti dal funzionamento di due compressori contemporaneamente;

Nel mese di agosto 2024 è stato rilevato un superamento dei limiti di legge prescritti relativamente al parametro azoto nitroso;

Considerato che

Un sistema correttamente dimensionato rappresenta la soluzione più appropriata per raggiungere gli abbattimenti richiesti per i parametri azoto ammoniacale e azoto nitroso, prescritti in autorizzazione;

I compressori attualmente presenti devono essere adeguati quanto prima per rispettare puntualmente i limiti di legge prescritti anche nelle situazioni di alto carico;

Preso atto che

La società Atlas Copco Italia Srl, interpellata da AdF, ha formulato un'offerta relativa ad un intervento di manutenzione per la modifica dei 3 compressori attualmente installati e forniti dalla medesima società, in modo da permettere il funzionamento a 650 mbar (a fronte dei 550 mbar attuali) e garantire il funzionamento di 2 compressori contemporaneamente al massimo della loro potenzialità.

Dato atto che

Alla luce delle condizioni in cui deve operare l'impianto, la soluzione proposta dalla Atlas Copco Italia srl risultata essere tecnicamente adeguata ed economicamente sostenibile, rispetto all'acquisto e installazione di nuovi compressori con caratteristiche idonee alle situazioni di maggior carico estivo;

Richiamato

- Il D. lgs. 36/2023;
- L'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art 50 comma 5 del D. Lgs 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot. nr. 20187;

L'art. 158 comma 2 Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

- o Lettera e): nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante o l'ente concedente ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

La relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Erogazione del Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art 158 comma 2 lett. e) del Dlgs 36/2023 per un intervento di manutenzione finalizzato all'adeguato dei compressori di ossidazione n. 2, presso l'impianto di depurazione di Campo Cingino, al fornitore Atlas Copco Italia Srl con sede in Via Galileo Galilei, 40 20092 Cinisello Balsamo, p.iva 00908740152, per un impegno di spesa complessivo pari a euro € 8.550,00 oltre IVA come per Legge.

Il costo di €. 8.550 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Erogazione del Servizio Idrico Integrato.

WBS: FIOR-EMO01-FOLD1461

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:
Offerta 187412155-1