

**Unità Operativa Proponente:** ESII  
**Proposta da:** Andrea Sonnati

**Relazione Accompagnatoria  
n. 200047170 Richiesta di Acquisto del 23.05.2025**

**Oggetto: avvio di una sperimentazione attraverso il dosaggio di VTA CW 43 Spezial per migliorare la qualità allo scarico relativamente ad azoto nitrico e nitroso presso l'impianto IDL Marina di Grosseto**

**Premesso che**

Presso l'impianto in oggetto, a causa della tipologia di impianto (letto percolatore), vengono riscontrati durante l'anno diversi fuori norma relativamente ad azoto nitrico e azoto nitroso che vanno ad impattare negativamente sul parametro M6 per la rendicontazione ARERA.

**Considerato che**

Per migliorare complessivamente la qualità allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto, AdF ha richiesto a VTA AUSTRIA GmbH di produrre un preventivo di spesa – che si allega – per l'avvio di una sperimentazione attraverso il dosaggio di VTA CW 43 Spezial di 1.420€ oltre IVA;

**Richiamato**

Il Dlgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

L'art. 7 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie istituito ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187;

Tutto ciò premesso  
Il Responsabile Unità Procurement, Legal & Compliance  
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

**Approva**

La relazione in premessa, proposta dall'Unità ESII, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La proposta di affidamento a VTA AUSTRIA GmbH, per un impegno di spesa complessivo pari a 1.420,0 € oltre IVA come per Legge.

**Il costo di €. 1.420,0 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità ESII**

**WBS: FIOR-EMO01-GSSD1728**

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.