

TENDER 4379 – RDO 6758. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI PER GLI ANNI 2026 E 2027

Buonasera.

Con riferimento ad un quesito posto da un o.e. di seguito riportato, questa S.A. risponde come di seguito

QUESITO:

Buongiorno,

In merito al punto 5 del Disciplinare si chiede:

- Per i Pod non dotati di misuratore orario l'energia attiva prelevata in ciascuna ora del mese sarà ricalcolata sulla base del profilo di prelievo standard Arera per l'area di riferimento?
- Si chiede di chiarire il primo paragrafo di pag. 6 del Disciplinare di gara che fa riferimento al "Prelievo orario residuo d'area" che verrà superato dal 1 gennaio 2026:
- Si chiede inoltre di chiarire se per i pod con misurazione quart'oraria è attesa fatturazione oraria o quart'oraria?

Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare di gara:

- si chiede di rendere disponibile il Modello Offerta Economica che al momento non risulta essere stato pubblicato.

Con riferimento all'art. 8.3. del Disciplinare si chiede:

- l'aggiudicatario, a comprova del requisito, per forniture a soggetti privati dovrà produrre le fatture quietanziate e ulteriore documentazione comprovante il pagamento (colonna 5)?

RISPOSTA QUESITO

In merito al punto 5 del Disciplinare si chiede:

- Per i Pod non dotati di misuratore orario l'energia attiva prelevata in ciascuna ora del mese sarà ricalcolata sulla base del profilo di prelievo standard Arera per l'area di riferimento?

RISPOSTA: Per i soli POD non dotati di misuratori orari, l'energia attiva prelevata in ciascuna ora del mese di fornitura, dovrà essere ricalcolata sulla base del profilo di prelievo quart'orario che sarà reso disponibile sul Sistema Informativo Integrato (SII) ai sensi delle deliberazioni 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel.

- Si chiede di chiarire il primo paragrafo di pag. 6 del Disciplinare di gara che fa riferimento al "Prelievo orario residuo d'area" che verrà superato dal 1 gennaio 2026.

RISPOSTA: Il prelievo orario residuo di area (PRA) dovrà essere preso a riferimento, per i pod non dotati di misuratore orario, nel solo caso in cui la pubblicazione del PRA venisse prorogata a seguito di un ritardo nell'attuazione delle deliberazioni ARERA 325/2024/R/eel e 40/2025/R/eel e dunque per indisponibilità sul Sistema Informativo Integrato (SII) del profilo di prelievo quart'orario.

- Si chiede inoltre di chiarire se per i pod con misurazione quart'oraria è attesa fatturazione oraria o quart'oraria?

RISPOSTA: Si chiarisce, inoltre, che la fatturazione dovrà essere espressa sempre su base oraria.

Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare di gara:

- si chiede di rendere disponibile il Modello Offerta Economica che al momento non risulta essere stato pubblicato.

RISPOSTA: Il modello offerta economica si trova allegato alla busta economica di cui alla RdO 6758.

Con riferimento all'art. 8.3. del Disciplinare si chiede:

- l'aggiudicatario, a comprova del requisito, per forniture a soggetti privati dovrà produrre le fatture quietanzate e ulteriore documentazione comprovante il pagamento (colonna 5)?

RISPOSTA: Sì al fine della dimostrazione del possesso di cui all'art. 8.3 del disciplinare, l'o.e. risultato aggiudicatario deve produrre contratti con data certa e relativa fattura di pagamento quietanzata con indicazione del nesso causale al contratto nel caso in cui sia resa a committenti privati. La comprova del pagamento deve essere attestata così come evidenziato nella colonna 5 mediante bonifici bancari o CRE.